



Gmina Suchy Las



Nr sprawy: BI.7013.4.6.2012

Data: 19.11.2014r.

Pismo nr: BI.7013.4.6.2012.89

Przewodniczący Rady Gminy Suchy Las
Jarosław Ankiewicz
w miejscu

Nawiązując do otrzymanej interpelacji Radnego Pana Krzysztofa Pilasa z dnia 29.10.2014r. (data wpływu do siedziby Urzędu Gminy – 06.11.2014r.), udzielam odpowiedzi na przedstawione w w/w interpelacji pytania:

1. Kto był odpowiedzialny za nadzór techniczny w procesie budowy obiektu?

Ad. 1. W drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na funkcję pełnienia inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego przy budowie obiektu Centrum Kultury w Suchym Lesie wybrano Konsorcjum firm: APP Projekt, ul. Kamińskiego 8, 64–500 Szamotuły oraz Kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych inż. Tomasz Wicher, ul. Jagodowa 97, Kępa, 64–500 Szamotuły – Lider Konsorcjum. Wiodącym inspektorem nadzoru był Pan inż. Tomasz Wicher.

2. Kto powinien wykonać badania geologiczne gruntu?

Ad. 2. Za opracowanie dokumentacji projektowej, w tym również za wykonanie badań geologicznych gruntu odpowiada Wykonawca obiektu – firma Metrolog Sp. z o. o., ul. Kościuszki 97, 64–700 Czarnków.

3. Jaki jest wynik ekspertyzy problemu zalewania piwnic i kto ją wykonał?

Ad. 3. Ekspertyza została wykonana przez rzeczoznawcę Pana Mariana Racka, rekomendowanego przez Centrum Doradztwa i Rozwoju Techniki NOT w Poznaniu. Ekspertyza wskazuje na niewłaściwe zabezpieczenie obiektu przed dopływem wód gruntowych oraz nieszczelność w wykonanej izolacji fundamentów obiektu. Od niniejszej ekspertyzy odwołała się Spółka Metrolog.

4. Co władze gminy mają zamiar zrobić ze wspomnianym problemem?

Ad. 4. W kwietniu br. w wyniku nawalnych opadów deszczu, nastąpiło zalanie pomieszczeń piwnicznych w obiekcie, Gmina zgłosiła szkodę do ubezpieczyciela. W ramach prac naprawczych w obiekcie wykonano roboty osuszające, a obecnie prowadzone są prace odtworzeniowe posadzek i tynków. Równolegle w ramach gwarancji Wykonawca obiektu, firma Metrolog Sp. z o. o. wykonała prace związane z zabezpieczeniem budynku (dodatkové doszczelnienie, montaż zaworu zwrotnego).

Otrzymują:

1. Adresat
2. BI a/a


mgr Grzegorz Wójcioro

Sprawę prowadzi Inspektor w Referacie Budowlano – Inwestycyjnym Urzędu Gminy w Suchym Lesie – Maciej Przybylski, tel. /61/ 8926–298.